

**GET-Leistungsbescheinigung  
auf Grundlage der  
Gütesicherung Kanalguss,  
RAL-GZ 692**

Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik e.V.  
Geschäftsstelle  
Wilhelmstr. 59  
65582 Diez a. d. Lahn

**Antragsteller / Hersteller:**

Heinrich Meier Eisengießerei, Auf der Welle 5-7, 32369 Rahden  
MeierGuss Limburg, Elzer Straße 23-25, 65556 Limburg

**Leistungsbescheinigungs-Nummer:**

**GET\_LB\_692\_1570\_MG**

**Gültig für:**

MeierGuss Sales & Logistics GmbH & Co.KG  
Auf der Welle 5-7, 32369 Rahden

**Gegenstand der Leistungsbescheinigung:**

Aufsätze und Einlaufgitter, Sicherung der lose eingelegten Roste durch deren flächenbezogene Masse (Einheitsgewicht)  
Klasse F900

EN124-2 – F900 – 2/2 – W- Nennweiten 100-1000mm (Rost ohne erhabenes Muster)

Der oben genannte Gegenstand der Leistungsbescheinigung hat die Prüfungen gemäß der Gütesicherung Kanalguss, **RAL-GZ 692** und den folgenden Anforderungen bestanden:

- **DIN EN124-2:2015**
- **DIN EN124:1994**
- **DIN 1229**

Die Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik e.V. bescheinigt die Durchführung der

- Erstinspektion des Herstellwerks
- laufenden Überwachung, Bewertung und Evaluierung der Produktion
- Typprüfung und laufenden Produktprüfung

jeweils durch eine **unabhängige Zertifizierungsstelle**.



Die Voraussetzungen für die Erteilung des Gütezeichens Kanalguss sind erfüllt.  
Die GET-Leistungsbescheinigung wird erteilt.

Diez, den 31.10.2019  
Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik e. V.

.....  
(Für den Vorstand)

.....  
(Geschäftsführung)

Diese Leistungsbescheinigung umfasst 2 Seiten.

**Produkteigenschaften gemäß den aufgeführten technischen Spezifikationen:**

Wesentliche Merkmale	Leistung	RAL-GZ692	EN124-2 2015	EN124 1994	DIN 1229
Sicherung von Deckeln und Rosten im Rahmen					
- Durch flächenbezogene Masse	300kg/m <sup>2</sup> (max. Einzelgewicht von 130kg ist ausreichend)	X	X	X	X
- Durch eine Sicherungseinrichtung	nicht zutreffend				
Verhalten der dämpfenden Einlage <sup>(X2)</sup>	bestanden	X			
Prüfungen zur Produktbewährung in der Praxis	bestanden	X			
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel	bestanden	X	X		
Betonanforderungen gemäß C35/45, Expositionsklassen XC4, XD2 und XF4 nach DIN EN 206-1:2001-07 und DIN 1045-2:2008-08	bestanden	X			
Standardisierte Schmutzfängeraufnahmen für Schachtabdeckungen ØLW600 bis Ø LW 620 bzw. Aufsätze Nennmaß 300x500 und 500x500 <sup>(X2)</sup>	bestanden	X			
Leistungsbescheinigung vorhanden	bestanden	X			
Schrauben zur Sicherung für Deckel/Rost im Rahmen: Klasse A15-B125 min. M12 Klasse D400-F900 min. M16	nicht zutreffend				
Schrauben zur Sicherung für Deckel/Rost im Rahmen korrosionsbeständig, min. 1.4301	nicht zutreffend				
Fremdüberwachung 2x pro Jahr mit Produktprüfung	bestanden	X		X	
Qualitätssicherungssystem DIN EN ISO 9001	erfüllt	X			
Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001	erfüllt	X			
Brandverhalten	A1	X	X		
<b>Tragfähigkeit, als:</b>					
— Rahmenauflage	$P_b \leq 7,5 \text{ N/mm}^2$	X	X	X	
— Tragfähigkeit	900 kN	X	X	X	
— bleibende Verformung	$\leq 1,0 \text{ mm}$	X	X	X	
<b>Kindersicherheit</b>	bestanden	X	X		
<b>Griffigkeit</b>	bestanden	X	X	X	
<b>Dauerhaftigkeit der Tragfähigkeit, gegen:</b>					
— mechanisches Versagen	bestanden	X	X		
<b>Dauerhaftigkeit der Sicherung, gegen:</b>					
— unbeabsichtigtes Anheben	bestanden	X	X		
<b>Dauerhaftigkeit der Griffigkeit, gegen:</b>					
— Griffigkeitsverlust	bestanden	X	X		
<b>Dauerhaftigkeit der Wirksamkeit der Kindersicherheit</b>	bestanden	X	X		
<b>Gefährliche Stoffe</b>	bestanden	X			

<sup>X2</sup> = sofern vorhanden